



## Attest-met-productcertificaat K108176/01

Uitgegeven 2021-06-01

Vervangt

Pagina 1 van 2

### Fysische techniek voor legionellapreventie

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven attest-met-productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Holland Water B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 1 [A1]: "Legionellapreventie met alternatieve technieken, Deel 1: "Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie" d.d. 21-03-2012.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

# CERTIFICAAT

284170420

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Holland Water B.V.  
Nijendal 52  
3972 KC DRIEBERGEN-  
RIJSENBURG  
Tel. +31 (0)343 475090  
Fax +31 (0)343 475099  
[info@hollandwater.com](mailto:info@hollandwater.com)  
[www.hollandwater.com](http://www.hollandwater.com)



Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Fysische techniek voor legionellapreventie

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Product	Attest
Model/Type: UV systeem	Beheersconcept:
Point of entry <ul style="list-style-type: none"><li>• HW Uvidis</li></ul>	Point of entry systemen <ul style="list-style-type: none"><li>• Beheersconcept UV-C</li><li>• Productinformatie, module standard</li></ul>
Point of use <ul style="list-style-type: none"><li>• HW Life Shower</li></ul>	Point of use <ul style="list-style-type: none"><li>• Installatie en onderhoudshandleiding 2006-3/PS-04</li></ul>

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

De in dit systeem toegepaste buizen en fittingen zijn niet in zijn geheel toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). De criteria voor deze hygiënische aspecten zijn vastgelegd in de bijbehorende productcertificaten.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De fysische technieken voor legionellapreventie inclusief bijbehorend beheersconcept voor de nageschakelde installatie zijn bestemd voor toepassing in collectieve en niet-collectieve drink- en warmtapwaterinstallaties met een druk van ten hoogste 1 MPa (10 bar) en een maximale watertemperatuur die door de leverancier in de installatievoorschriften wordt opgegeven. De in dit certificaat gespecificeerde technieken moeten worden geïnstalleerd en gebruikt volgens voorschriften van de leverancier en kunnen op basis van het bijbehorend beheersconcept worden ingezet als invulling van de algemeen geldende zorgplicht voor deugdelijk drinkwater. Toepassing van (combinaties van) fysische technieken met bijbehorend beheersconcept in niet-prioritaire installaties is toegestaan. De apparatuur behorend bij de fysische techniek kan in de voedende hoofdleiding van een (deel van de) drink- en warm tapwaterinstallatie zijn aangebracht.

### MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk: op het apparaat

Verplichte aanduidingen:

#### Algemeen

- Fabrieksmerk/type of logo;
- Soort en type aansluitenden;
- Bouwjaar;
- Toegepast materiaal;
- Werkdruk (PN);
- Capaciteit van de apparatuur.

#### UV apparatuur:

- Fabrieksmerk/ type logo op de lamp;
- Typenummer van de lamp;
- Lichtintensiteit.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Holland Water B.V.
- En zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.